

Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Klimatyzator:

Nazwa producenta

Typ klimatyzatora

Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej/ jednostki wewnętrznej

Typ i model pilota

Urządzenia dodatkowe (pompka skroplin) - *jeżeli dotyczy*

Urządzenia opcjonalne zapewniające chłodzenie w temperaturze zewnętrznej co najmniej -22 °C
(*jeżeli dotyczy*)

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia
A. Wymagania ogólne		
1.	Certyfikat zgodności CE	TAK / NIE *)
2.	Certyfikat PZH	TAK / NIE *)
3.	Urządzenia klasy B w zakresie poziomu zakłóceń radiowych (wg normy PN-EN 55022 – Urządzenia informatyczne. Charakterystyka zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów.)	TAK / NIE *)
B. Parametry techniczne		
	Wymagane	Charakteryzujące urządzenie
1.	Praca całoroczna	TAK / NIE *)
2.	Chłodzenie pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej co najmniej -22 °C	Chłodzenie pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej co najmniej °C
3.	Nominalna wydajność chłodzenia: $Q \geq 10,0$ kW	Nominalna wydajność chłodzenia: $Q \geq \dots\dots\dots$ kW
4.	Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER – tryb chłodzenia) $\geq 6,0$	Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER – tryb chłodzenia) $\geq \dots\dots\dots$
5.	Zasilanie 400 V, ~3, 50 Hz	Zasilanie V, ~..... Hz
6.	Wydatek (przepływ) powietrza ≥ 25 m ³ /min	Wydatek (przepływ) powietrza $\geq \dots\dots\dots$ m ³ /min
C. Parametry funkcjonalno-użytkowe		
1.	Autodiagnostyka urządzeń	TAK / NIE *)
2.	Przewodowe lub bezprzewodowe wyprowadzenie sygnału alarmowego o pracy klimatyzatora (wyjście bezpotencjałowe)	TAK / NIE *)
3.	Agregat inwerterowy (sprężarka z płynną	TAK / NIE *)

	regulacją wydajności w całym zakresie)	
4.	Funkcja auto-restartu (samoczynne włączania klimatyzatora po powrocie napięcia)	TAK / NIE *)
5.	Filtry lub inne urządzenia usuwające zanieczyszczenia mechaniczne z powietrza recyrkulowanego w pomieszczeniu	TAK / NIE *)
6.	Kontrola stanu zabrudzenia filtra lub innego urządzenia usuwającego zanieczyszczenia z recyrkulowanego powietrza	TAK / NIE *)
7.	Dodatkowy czujnik temperatury umieszczony w pomieszczeniu (nie utożsamiać z czujnikiem w pilocie, jeżeli taki występuje)	TAK / NIE *)
8.	Pompka kroplin	TAK / NIE *)
9.	Programowanie pracy: tygodniowej i 24-godzinnej	TAK / NIE *)
10.	Pilot przewodowy z wyświetlaczem LED	TAK / NIE *)
11.	Sygnalizator optyczny awarii pracy klimatyzatora	TAK / NIE *)

*) - *niepotrzebne skreślić*

**) - *Wykonawca opisuje oferowane wartości proponowanych urządzeń.*

.....
/Miejscowość i data/

.....
/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/
(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)