

W związku z wpłynięciem w dniu 16.11.2022 r. pytania dotyczącego postępowania ZP-204-4/22 (dobór, dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla budynku Sądu Rejonowego w Sokółce) Zamawiający informuje wszystkich uczestników j.n.:

Pytanie:

„W związku z ogłoszeniem zamówienia na wykonanie doboru, dostawy i montażu kompensatora mocy biernej dla budynku Sądu Rejonowego w Sokółce uprzejmie proszę o przesłanie faktur za energię elektryczną dla obiektu z okresu ostatnich 12 miesięcy z rozliczeniem, w którym znajdują się pozycje:

- energia bierna indukcyjna i/lub
- energia bierna pojemnościowa

Jeśli istnieje możliwość, proszę również o przesłanie zdjęcia rozdzielni i miejsca ewentualnego montażu urządzenia”.

Odpowiedź:

Z materiałów Zamawiającego wynika, że przed przystąpieniem do realizacji, a więc i złożenia oferty, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić ogląd budynku (wizja lokalna) w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. istniejące instalacje, miejsca montażu urządzeń/sprzętu, uzyskanie niezbędnych informacji i wyjaśnień etc.). Z tychże materiałów wynika również, że przy doborze należy w pierwszej kolejności określić warunki w jakich pracować będzie kompensator i zagrożenia jakie mogą wystąpić, a w dalszej określić rodzaj i moc urządzenia, zaś doboru centralnego aktywnego urządzenia kompensującego należy dokonać w oparciu o co najmniej 3 – dniową (zaleca się tygodniową) analizę parametrów energii w miejscu przyszłego montażu kompensatora (zakłada się, że jest to rozdzielnica główna budynku, chyba że brak jest tam miejsca na właściwe usytuowanie i montaż urządzenia).